

**БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ  
САЛАУАТ КАЛАҢЫ КАЛА  
ОКРУГЫНЫҢ “46-се ДӨЙӨМ ҮҒЕШ  
ТӨРӨНДӘГЕ БАЛАЛАР БАКСАҢЫ”  
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ МӘКТӘПКӘСӘ  
БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ**

Ленин урамы, 76, Салауат калаһы,  
Башкортостан Республикаһы 453263  
тел.:(3476)33-04-62,  
E-mail:[salmdou46@yandex.ru](mailto:salmdou46@yandex.ru)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ “ДЕТСКИЙ САД  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 46”  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

Ленина ул., 76, г. Салават,  
Республика Башкортостан, 453263  
тел: (3476)33-04-62,  
E-mail:[salmdou46@yandex.ru](mailto:salmdou46@yandex.ru)

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Ответ на Предписание № 37/1/1**

Направляем Вам информацию о выполнении мероприятий по предписанию об устранении выявленных нарушений обязательных пожарной безопасности комплекса зданий, сооружений.

№ п/п	Содержание мероприятий	Отметка о выполнении
1.	Нарушен порядок прохождения пожарно – технического минимума отдельных категорий работников учреждения. П.3 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.04.2012 г. № 390 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.32, п.39	Выполнено
2.	Не проведена ежегодная проверка параметров огнетушащего вещества – ОТВ (веса) углекислотных огнетушителей с порядковыми номерами №№ 21, 22,23, заряженных в июле 2017 года	Выполнено
3.	На дверях складского и производственного назначения отсутствует обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно – склад белья бывшей прачечной; - горячего цеха пищеблока; -склада сухих продуктов пищеблока	Выполнено
4.	В помещении вентиляционной камеры на 1- м этаже здания допущено устройство складского участка для хранения материалов и других предметов	Выполнено
5.	На складе краски, расположенном отдельно стоящем здании хоз.блока, не обеспечена исправность огнетушителя ОП – 5з пор.№ 19-на манометре стрелка находится в положении «0»	Выполнено